

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ D9000A MSR / 2022

*Съгласно регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011*

1. Идентификационен код на типа продукт:

**D9000A MSR, D900AI MSR**

2. Тип номер:

**D9000A MSR, D9000AI MSR**

**Описание:** Пожароизвестител оптично-димен тип D9000A MSR и Пожароизвестител оптично-димен тип с изолатор тип D9000AI MSR

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя.

**Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в сградите и около тях.**

4. Производител

„ДМТех” ЕООД  
гр. Плевен  
ул. ”Климент Охридски” № 58

5. Търговско дружество

„ДМТех” ЕООД  
гр. Плевен  
ул. ”Климент Охридски” № 58

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

„ДЕДАЛ – ОС” ООД  
гр.Несебър 8230, Младост 50  
тел: +359 209715012

Сертифициращ орган №:

**NB 1922**

ЕС Сертификат:

1922 - CPR - 1808 от 22.06.2022 г.

8. Европейска техническа оценка Няма издадена

9. Декларираните експлоатационни показатели:

| EN 54-7:2000, EN 54-7:2000/A1:2002, EN 54-7:2000/A2:2006 Пожароизвестителни системи, Част 7 Оптично-димни пожароизвестители, EN54-17:2006, EN54-17:2005/AC:2007 |                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Клауза                                                                                                                                                          | Съществена характеристика                                                                    | Съответствие |
| 5.2.                                                                                                                                                            | Повтаряемост                                                                                 | Отговаря     |
| 5.3.                                                                                                                                                            | Зависимост от посока                                                                         | Отговаря     |
| 5.4.                                                                                                                                                            | Възпроизводимост                                                                             | Отговаря     |
| 5.6.                                                                                                                                                            | Въздушни течения                                                                             | Отговаря     |
| 5.7.                                                                                                                                                            | Осветяване                                                                                   | Отговаря     |
| 5.18.                                                                                                                                                           | Чувствителност на огън                                                                       | Отговаря     |
| 4.2.                                                                                                                                                            | Индивидуална индикация за тревога                                                            | Отговаря     |
| 4.3.                                                                                                                                                            | Свързване на външни устройства                                                               | Отговаря     |
| 4.4.                                                                                                                                                            | Наблюдение на сменяемите пожароизвестители                                                   | Отговаря     |
| 4.5.                                                                                                                                                            | Производствени настройки                                                                     | Отговаря     |
| 4.7.                                                                                                                                                            | Защита от проникване на чужди тела                                                           | Отговаря     |
| 4.9.                                                                                                                                                            | Маркировка                                                                                   | Отговаря     |
| 4.10.                                                                                                                                                           | Техническа документация                                                                      | Отговаря     |
| 5.5.                                                                                                                                                            | Допълнителни изисквания за пожароизвестители с програмно управление                          | Отговаря     |
| 5.8.                                                                                                                                                            | Суша топлина (в не работно състояние)                                                        | Отговаря     |
| 5.9.                                                                                                                                                            | Студ (работно състояние)                                                                     | Отговаря     |
| 5.10.                                                                                                                                                           | Влажна топлина (в работно състояние)                                                         | Отговаря     |
| 5.11.                                                                                                                                                           | Влажна топлина, равновесно състояние (в не работно състояние)                                | Отговаря     |
| 5.12.                                                                                                                                                           | Корозия от серен диоксид (SO <sub>2</sub> ) (в не работно състояние)                         | Отговаря     |
| 5.13.                                                                                                                                                           | Тръскащи удари (в работно състояние)                                                         | Отговаря     |
| 5.14.                                                                                                                                                           | Преки удари (в работно състояние)                                                            | Отговаря     |
| 5.15.                                                                                                                                                           | Синусоидални вибрации (в работно състояние)                                                  | Отговаря     |
| 5.16.                                                                                                                                                           | Синусоидални вибрации (в не работно състояние)                                               | Отговаря     |
| 5.17.                                                                                                                                                           | Електромагнитна съвместимост(ЕМС) изпитване на устойчивост на смущения (в работно състояние) | Отговаря     |

| EN 54-5:2000, EN 54-5:2000/A1:2002, Пожароизвестителни системи, Част 5 Топлинни пожароизвестители, EN54-17:2006, EN54-17:2005/AC:2007. |                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Клауза                                                                                                                                 | Съществена характеристика                                          | Съответствие |
| 4.1                                                                                                                                    | Съответствие                                                       | Отговаря     |
| 4.2                                                                                                                                    | Класификация                                                       | Отговаря     |
| 4.3                                                                                                                                    | Положение на термочувствителния елемент                            | Отговаря     |
| 4.4                                                                                                                                    | Индивидуална индикация за тревога                                  | Отговаря     |
| 4.5                                                                                                                                    | Свързване на външни устройства                                     | Отговаря     |
| 4.6                                                                                                                                    | Наблюдение на сменяемите пожароизвестители                         | Отговаря     |
| 4.7                                                                                                                                    | Производствени настройки                                           | Отговаря     |
| 4.8                                                                                                                                    | Настройки на място                                                 | Отговаря     |
| 4.9                                                                                                                                    | Маркиране                                                          | Отговаря     |
| 4.10                                                                                                                                   | Съпровождаща документация                                          | Отговаря     |
| 4.11                                                                                                                                   | Допълнителни изисквания за Софтуерно управлявани пожароизвестители | Отговаря     |
| 5.2                                                                                                                                    | Зависимост от посоката                                             | Отговаря     |
| 5.3                                                                                                                                    | Прагова /статична/ температура на сработване                       | Отговаря     |
| 5.4                                                                                                                                    | Време за реагиране при типична<br>Температура на използване        | Отговаря     |
| 5.5                                                                                                                                    | Време за реагиране при температура 25°C                            | Отговаря     |

|      |                                                        |          |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| 5.6  | Време за реагиране при висока околна Температура       | Отговаря |
| 5.8  | Повтаряемост                                           | Отговаря |
| 6.2  | Допълнително изпитване за пожароизвестители с индекс R | Отговаря |
| 5.7  | Допустими отклонения на Захранващото напрежение        | Отговаря |
| 5.9  | Студ                                                   | Отговаря |
| 5.10 | Суша топлина ( в неработно състояние)                  | Отговаря |
| 5.14 | Тръскащи удари ( в работно състояние)                  | Отговаря |
| 5.15 | Преки удари (в раб. състояние)                         | Отговаря |
| 5.16 | Синусоидални вибрации ( в работно състояние)           | Отговаря |
| 5.17 | Синусоидални вибрации ( в неработно състояние)         | Отговаря |
| 5.11 | Влажна топлина цикличен Режим( в работно състояние)    | Отговаря |
| 5.12 | Влажна топлина цикличен Режим( в неработно състояние)  | Отговаря |
| 5.13 | Серен диоксид                                          | Отговаря |
| 5.18 | Електромагнитна съвместимост (EMC)                     | Отговаря |
| 4.1  | Съответствие                                           | Отговаря |
|      |                                                        |          |

10. Представянето на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

11.С тази декларация за съответствие се декларира и съответствие на продукта с изискванията на следните допълнителни стандарти:

- EN 50130-4:2011
- EN 55022:2006/A1:2007
- EN 60950-1:2006/A11:2009

**Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.**



Подпис:



Милен Киров  
Управител  
ДМТех ЕООД  
22.06.2022