

СЕРТИФИКАТ

ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1922 - CPR - 1810

В съответствие с Регламент (EU) 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 (Регламент за строителни продукти или CPR), този сертификат се отнася за строителен продукт

Пожароизвестителни системи. Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация. Пожароизвестител оптично-димен D9000 SR, монтиран на основа B9000

(с експлоатационни характеристики, описани в приложение I, което е неразделна част от този сертификат)

пуснат на пазара под името или марката на

„DMTex“ ЕООД

гр. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, вх. А, ап. 7

в производствена площадка

„DMTex“ ЕООД

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 58

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

EN 54-7:2018

по система 1 за изпълнение, посочени в настоящия сертификат се прилагат и че производственият контрол във фабриката извършван от производителя, се оценява, за да се гарантира постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт.

Този сертификат е издаден за първи път на 22.06.2022 г. и ще остане в сила, при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено. Сертификатът се поддържа чрез надзорен одит. Валидността на сертификата може да бъде потвърдена в CE регистъра на уеб сайта на www.dedal-bg.net.



Управител:

Anna Vasileva

дипл. инж. Анна Василева

ПРИЛОЖЕНИЕ I към сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1922 - CPR - 1810/22.06.2022

Експлоатационни характеристики, съгласно EN 54-7:2018

Съществени характеристики	Съответствие	Клауза
Експлоатационна надеждност		
- Индивидуална индикация за тревога	отговаря	4.2.1
- Свързване към външни устройства	отговаря	4.2.2
- Наблюдение на снемателите пожароизвестители	отговаря	4.2.3
- Производствени настройки	отговаря	4.2.4
- Настройки на място (експлоатационни настройки) на поведението при реагиране	N/A	4.2.5
- Защита срещу проникване на чужди тела	отговаря	4.2.6
- Реакция на бавно развиващи се пожари	N/A	4.2.7
- Софтуерно контролиран детектор (когато е предоставен)	отговаря	4.2.8
Номинални условия за задействане/Чувствителност		
- Повторяемост	отговаря	4.3.1
- Зависимост от посоката	отговаря	4.3.2
- Възпроизводимост	отговаря	4.3.3
Закъснение при реагирането (време за реагиране)		
- Въздушни течения	отговаря	4.4.1
- Осветяване (заслепяване)	отговаря	4.4.2
Допустими отклонения на захранващото напрежение		
- Изменение на параметрите на захранването	отговаря	4.5
Експлоатационни параметри при пожар		
- Чувствителност към огън	отговаря	4.6
Дълготрайност на номиналното състояние на активиране / чувствителност		
- Устойчивост на температура		
- Студ (в работно състояние)	отговаря	4.7.1.1
- Суха топлина (в работно състояние)	отговаря	4.7.1.2
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага		
- Влажна топлина, постоянна, (в работно състояние)	отговаря	4.7.2.1
- Влажна топлина, постоянна, (в неработно състояние)	отговаря	4.7.2.2
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на корозия		
- Корозия от серен диоксид (SO2) (в неработно състояние)	отговаря	4.7.3
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на вибрации		
- Тръскащи удари (в работно състояние)	отговаря	4.7.4.1
- Преки удари (в работно състояние)	отговаря	4.7.4.2
- Синусоидални вибрации (в работно състояние)	отговаря	4.7.4.3
- Синусоидални вибрации (в неработно състояние)	отговаря	4.7.4.4
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; електрическа стабилност		
- Електромагнитна съвместимост (EMC), изпитване на устойчивост на смущения (в работно състояние)	отговаря	4.7.5



Управител:

Ванева

дипл. инж. Анна Василева