

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ D9000 MSR / 2022

Съгласно регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011

1. Идентификационен код на типа продукт:

D9000 MSR,

2. Тип номер:

D9000 MSR

Описание: Комбиниран оптично-димен и топлинен пожароизвестител тип D9000A MSR и Комбиниран оптично-димен и топлинен пожароизвестител с изолатор тип D9000AI MSR

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя.

Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в сградите и около тях.

4. Производител

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Климент Охридски” № 58

5. Търговско дружество

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Климент Охридски” № 58

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

„ДЕДАЛ – ОС” ООД
гр.Несебър 8230, Младост 50
тел: +359 209715012

Сертифициращ орган №:

NB 1922

ЕС Сертификат:

1922 - CPR - 1807 от 22.06.2022 г.

8. Европейска техническа оценка Няма издадена

9. Декларирани експлоатационни показатели:

EN 54-7:2000, EN 54-7:2000/A1:2002, EN 54-7:2000/A2:2006 Пожароизвестителни системи, Част 7 Оптично димни пожароизвестители		
Клауза	Съществена характеристика	Съответствие
5.2.	Повтаряемост	Отговаря
5.3.	Зависимост от посока	Отговаря
5.4.	Възпроизводимост	Отговаря
5.6.	Въздушни течения	Отговаря
5.7.	Осветяване	Отговаря
5.18.	Чувствителност на огън	Отговаря
4.2.	Индивидуална индикация за тревога	Отговаря
4.3.	Свързване на външни устройства	Отговаря
4.4.	Наблюдение на сменяемите пожароизвестители	Отговаря
4.5.	Производствени настройки	Отговаря
4.7.	Защита от проникване на чужди тела	Отговаря
4.9.	Маркировка	Отговаря
4.10.	Техническа документация	Отговаря
5.5.	Изменения на параметрите на захранването	Отговаря
5.8.	Суша топлина (в не работно състояние)	Отговаря
5.9.	Студ (работно състояние)	Отговаря
5.10.	Влажна топлина (в работно състояние)	Отговаря
5.11.	Влажна топлина, равновесно състояние (в не работно състояние)	Отговаря
5.12.	Корозия от серен диоксид (SO ₂) (в не работно състояние)	Отговаря
5.13.	Тръскащи удари (в работно състояние)	Отговаря
5.14.	Преки удари (в работно състояние)и	Отговаря
5.15.	Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря
5.16.	Синусоидални вибрации (в не работно състояние)	Отговаря
5.17.	Електромагнитна съвместимост(ЕМС) изпитване на устойчивост на смущения (в работно състояние)	Отговаря

EN 54-5:2000, EN 54-5:2000/A1:2002, Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни детектори – точкови детектори		
Клауза	Съществена характеристика	Съответствие
4.1	Съответствие	Отговаря
4.2	Класификация	Отговаря
4.3	Положение на термочувствителния елемент	Отговаря
4.4	Индивидуална индикация за тревога	Отговаря
4.5	Свързване на външни устройства	Отговаря
4.6	Наблюдение на сменяемите пожароизвестители	Отговаря
4.7	Производствени настройки	Отговаря
4.9	Маркиране	Отговаря
4.10	Съпровождаща документация	Отговаря
4.11	Допълнителни изисквания за Софтуерно управлявани пожароизвестители	Отговаря
5.2	Зависимост от посоката	Отговаря
5.3	Прагова /статична/ температура на сработване	Отговаря
5.4	Време за реагиране при типична температура на използване	Отговаря
5.6	Време за реагиране при висока околна Температура	Отговаря

5.8	Повтаряемост	Отговаря
6.2	Допълнително изпитване за пожароизвестители с индекс R	Отговаря
5.7	Допустими отклонения на Захранващото напрежение	Отговаря
5.9	Студ	Отговаря
5.10	Суха топлина (в неработно състояние)	Отговаря
5.14	Тръскащи удари (в работно състояние)	Отговаря
5.15	Преки удари (в раб. състояние)	Отговаря
5.16	Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря
5.17	Синусоидални вибрации (в неработно състояние)	Отговаря
5.11	Влажна топлина цикличен Режим(в работно състояние)	Отговаря
5.12	Влажна топлина цикличен Режим(в неработно състояние)	Отговаря
5.13	Серен диоксид	Отговаря
5.18	Електромагнитна съвместимост (ЕМС)	Отговаря

10. Представянето на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

11. С тази декларация за съответствие се декларира и съответствие на продукта с изискванията на следните допълнителни стандарти:

- EN 50130-4:2011
- EN 55022:2006/A1:2007
- EN 60950-1:2006/A11:2009

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подпис:

Милен Киров

Управител

DMTex ЕООД

22/06/2022