

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ D9000 T / 2022

Съгласно регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011

1. Идентификационен код на типа продукт:

D9000 T A1R, D9000 T A1S

2. Тип номер:

D9000 T A1R, D9000 T A1S

Описание: Топлинен пожароизвестител тип D9000 T

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя.

Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в сградите и около тях.

4. Производител

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Климент Охридски” № 58

5. Търговско дружество

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Климент Охридски” № 58

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

„ДЕДАЛ – ОС” ООД
гр.Несебър 8230, Младост 50
тел: +359 209715012

Сертифициращ орган №:

NB 1922

ЕС Сертификат:

1922 - CPR - 1806 от 22.06.2022 г.

8. Европейска техническа оценка Няма издадена

9. Декларирани експлоатационни показатели:

EN 54-5:2000, EN 54-5:2000/A1:2002 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни детектори – точкови детектори		
Клауза	Съществена характеристика	Съответствие
4.2	Класификация	Отговаря
4.3	Положение на термочувствителния елемент	Отговаря
5.2	Зависимост от посоката	Отговаря
5.3	Прагова /статична/ температура на сработване	Отговаря
5.4	Време за реагиране при типична температура на използване	Отговаря
5.6	Време за реагиране при висока околна температура	Отговаря
5.8	Повтаряемост	Отговаря
6.2	Допълнително изпитване за пожароизвестители с индекс R	Отговаря
4.4	Индивидуална индикация за тревога	Отговаря
4.5	Свързване на външни устройства	Отговаря
4.6	Наблюдение на сменяемите пожароизвестители	Отговаря
4.7	Производствени настройки	Отговаря
4.9	Маркиране	Отговаря
4.10	Съпровождаща документация	Отговаря
4.11	Допълнителни изисквания за Софтуерно управлявани пожароизвестители	Отговаря
5.7	Допустими отклонения на Захранващото напрежение	Отговаря
5.9	Студ (работно състояние)	Отговаря
5.10	Суша топлина (в неработно състояние)	Отговаря
5.14	Тръскащи удари (в работно състояние)	Отговаря
5.15	Преки удари (в работно състояние)	Отговаря
5.16	Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря
5.17	Синусоидални вибрации (в неработно състояние)	Отговаря
5.11	Влажна топлина цикличен ежим(в работно състояние)	Отговаря
5.12	Влажна топлина цикличен режим(в неработно състояние)	Отговаря
5.13	Корозия от серен диоксид (SO ₂) (в неработно състояние)	Отговаря
5.18	Електромагнитна съвместимост (EMC), устойчивост на смущения (в работно състояние)	Отговаря

10. Представянето на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

11.С тази декларация за съответствие се декларира и съответствие на продукта с изискванията на следните допълнителни стандарти:

- EN 50130-4:2011
- EN 55022:2006/A1:2007
- EN 60950-1:2006/A11:2009

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подпис: 
Милен Киров
Управител
DMTex ЕООД
22/06/2022