

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ FP9000P/22.06.2022

Съгласно регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011

1. Идентификационен код на типа продукт:

FP9000P

2. Тип номер:

FP9000P

Описание: Токозахранващ блок

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя.

Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в сградите и около тях.

4. Производител

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Николай Хайтов” № 16

5. Търговско дружество

„ДМТех” ЕООД
гр. Плевен
ул. ”Николай Хайтов” № 16

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

„ДЕДАЛ – ОС” ООД
гр. Несебър 8230, Младост 50
тел: +359 209715012

Сертифициращ орган №:

NB 1922

ЕС Сертификат: _

1922 -CPR - 0844 от 18.04.2018 г.

8. Европейска техническа оценка **Няма издадена**

9. Декларирани експлоатационни показатели:

EN 54-4:1997/A1:2006 Пожароизвестителни системи. Токозахранващи устройства		
Точка от стандарта	Описание	Състояние
4.	Общи изисквания	Отговаря
4.2	Източници на енергия	Отговаря
5.	Функции	Отговаря
5.1	Захранване от основния източник на енергия	Отговаря
5.2	Захранване от резервен източник на енергия (акумулаторна батерия)	Отговаря
5.3	Зарядно устройство	Отговаря
5.4	Повреди	Отговаря
6.	Материали , конструкция и производство	Отговаря
6.1	Декларация на производителя	Отговаря
6.2	Механична конструкция	Отговаря
6.3	Електрическа конструкция	Отговаря
7.	Документация	Отговаря
7.1	Експлоатационна документация	Отговаря
7.2	Конструкторска документация	Отговаря
8.	Маркировка	Отговаря
9.	Изпитвания	Отговаря
9.1	Общи положения	Отговаря
9.2	Функционални изпитвания	Отговаря
9.3	Изпитване на зарядното устройство и резервния източник на енергия	Отговаря
9.4	Изпитване за влияние на околната среда	Отговаря
9.5	Студ (в работно състояние)	Отговаря
9.6	Влажна топлина постоянен режим (в работно състояние)	Отговаря
9.7	Удари (в работно състояние)	Отговаря
9.8	Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря
9.9	Електромагнитна съвместимост (ЕМС)	Отговаря
9.14	Влажна топлина постоянен режим (в неработно състояние)	Отговаря
9.15	Синусоидални вибрации (в неработно състояние)	Отговаря

10. Представянето на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

11.С тази декларация за съответствие се декларира и съответствие на продукта с изискванията на следните допълнителни стандарти:

- *EN 50130-4:2011*
- *EN 55022:2006/A1:2007*
- *EN 60950-1:2006/A11:2009*

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подпис: 

Милен Киров
Управител ДМТех ЕООД

18.04.2018г