

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**№ M9000A IO 20223**

**Съгласно регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011**

1. Идентификационен код на типа продукт:

**M9000A IO (0/5)**

2. Тип номер:

**M9000A IO (0/5)**

**Описание:** Адресно входно-изходно устройство с пет изхода и изолатор

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя.

**Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в сградите и около тях.**

4. Производител

„ДМТех” ЕООД  
гр. Плевен  
ул. ”Климент Охридски” № 58

5. Търговско дружество

„ДМТех” ЕООД  
гр. Плевен  
ул. ”Екзарх Йосиф” № 1, вх. А, ап. 7

6. Система за оценяване

**Система 1**

7. Сертифициращ орган

„ДЕДАЛ – ОС” ООД  
гр. Несебър 8230, Младост 50  
тел: +359 209715012

Сертифициращ орган №:

**NB 1922**

ЕС Сертификат:

**1922 -CPR - 1814 от 22.06.2022 г.**

8. Европейска техническа оценка **Няма издадена**

*9. Декларирани експлоатационни показатели:*

| EN 54-18:2005, EN 54-18:2005/AC:2007 AND EN54-17:2006, EN54-17:2005/AC:2007 |                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Клауза                                                                      | Съществена характеристика                                           | Съответствие |
| 4.1                                                                         | Съответствие EN 54-18:2006                                          | Отговаря     |
| 4.2                                                                         | Наблюдение на сменяеми устройства EN 54-18:2006                     | Отговаря     |
| 4.3                                                                         | Маркировка и данни EN 54-18:2006                                    | Отговаря     |
| 4.4                                                                         | Документация EN 54-18:2006                                          | Отговаря     |
| 5.1.4                                                                       | Функционалност EN 54-18:2006                                        | Отговаря     |
| 5.1.5                                                                       | Работоспособност на изолатор на късо съединение EN 54-17:2006       | Отговаря     |
| 5.2                                                                         | Възпроизводимост EN 54-17:2006                                      | Отговаря     |
| 5.2.2                                                                       | Допустими отклонения на захранващото напрежение EN 54-18:2006       | Отговаря     |
| 5.1.5                                                                       | Допустими отклонения на захранващото напрежение EN 54-17:2006       | Отговаря     |
| 5.3                                                                         | Устойчивост на Суха топлина в Работно състояние EN 54-18:2006       | Отговаря     |
| 5.1.5                                                                       | Устойчивост на Суха топлина в Работно състояние EN 54-17:2006       | Отговаря     |
| 5.4                                                                         | Студ EN 54-18:2006                                                  | Отговаря     |
| 5.1.5                                                                       | Студ EN 54-18:2006                                                  | Отговаря     |
| 5.8                                                                         | Тръскащи удари –(в работно състояние)EN 54-18:2006                  | Отговаря     |
| 5.9                                                                         | Тръскащи удари –(в работно състояние) EN 54-17:2006                 | Отговаря     |
| 5.9                                                                         | Преки удари (в работно състояние) EN 54-18:2006                     | Отговаря     |
| 5.10                                                                        | Преки удари (в работно състояние)EN 54-17:2006                      | Отговаря     |
| 5.10                                                                        | Синусоидални вибрации ( в работно състояние)EN 54-18:2006           | Отговаря     |
| 5.11                                                                        | Синусоидални вибрации ( в работно състояние)EN 54-17:2006           | Отговаря     |
| 5.11                                                                        | Синусоидални вибрации ( в работно състояние)EN 54-18:2006           | Отговаря     |
| 5.12                                                                        | Синусоидални вибрации ( в работно състояние)EN 54-17:2006           | Отговаря     |
| 5.5                                                                         | Влажна топлина цикличен Режим( в работно състояние) EN 54-18:2006   | Отговаря     |
| 5.6                                                                         | Влажна топлина цикличен Режим( в работно състояние) EN 54-17:2006   | Отговаря     |
| 5.6                                                                         | Влажна топлина постоянен Режим( в неработно състояние)EN 54-18:2006 | Отговаря     |
| 5.7                                                                         | Влажна топлина постоянен Режим( в неработно състояние)EN 54-17:2006 | Отговаря     |
| 5.7                                                                         | Серен диоксид EN 54-18:2006                                         | Отговаря     |
| 5.8                                                                         | Серен диоксид EN 54-17:2006                                         | Отговаря     |
| 5.12                                                                        | Електромагнитна съвместимост (EMC)EN 54-18:2006                     | Отговаря     |
| 5.13                                                                        | Електромагнитна съвместимост (EMC)EN 54-17:2006                     | Отговаря     |

10. Представянето на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

11. С тази декларация за съответствие се декларира и съответствие на продукта с изискванията на следните допълнителни стандарти:

- EN 50130-4:2011
- EN 55022:2006/A1:2007
- EN 60950-1:2006/A11:2009

**Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.**

Подпис:



Милен Киров  
Управител  
ДМТех ЕООД

22.06.2022



1922